

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

V/v theo dõi thông tin, vận hành, điều tiết các hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy trình 1865

Kính gửi: Các Chủ hồ thủy điện theo quy trình vận hành liên hồ chứa tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg.

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn;

Căn cứ Bản tin cảnh báo mưa lớn phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia- Thu Bồn số: 06/VTHNDBML-TTBO ngày 20/10/2024 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ;

Đề chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam đề nghị các Chủ hồ thủy điện theo quy trình vận hành liên hồ chứa tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, tình hình mưa lũ, tăng cường việc thông báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động có liên quan trên sông suối ở khu vực hạ lưu đập, nhà máy trước khi vận hành điều tiết, bắt đầu xả nước phát điện hoặc các trường hợp gia tăng đột ngột lưu lượng xả xuống hạ du. *Đối với các hồ chứa có tràn xả lũ tự do, tổ chức theo dõi chặt chẽ, thông báo dự kiến thời gian mực nước qua tràn đến các địa phương, nhân dân vùng hạ du, các đơn vị có liên quan để chủ động ứng phó.*

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các huyện, thị xã, thành phố liên quan tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước khi sản xuất, đi lại tại các khu vực sông, suối hạ du các nhà máy thủy điện.

- Tổ chức quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn trên lưu vực hồ đảm bảo dự báo được lưu lượng lũ về hồ, xác định thời gian xuất hiện đỉnh lũ. Chủ động cung cấp thông tin, báo cáo, đề xuất đảm bảo quy định tại Điều 10, Điều 34, Điều 38, Điều 39 ... Quy trình 1865.

- Thực hiện cập nhật số liệu lên Website pctt.quangnam.gov.vn của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam.

- Tính toán, xây dựng các kịch bản vận hành, điều tiết hồ chứa gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo vận hành, điều tiết hồ đảm bảo.

- Chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8, điểm b Khoản 2 Điều 9 Quy trình 1865.

- Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, Nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

- Thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam để theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đề nghị các Chủ hồ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Trưởng Ban Chỉ đạo QG về PCTT (b/cáo);
- Trưởng BCH PCTT&TKCN TP Đà Nẵng;
- Lãnh đạo BCH (b/c);
- Các Sở: Công thương, TN và MT, NN&PTNT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An;
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn;
- Đài KTTV Trung Trung bộ;
- Đài KTTV Quảng Nam;
- BCH PCTT&TKCN Bộ Công Thương;
- BCH PCTT&TKCN Bộ NN&PTNT;
- BCH PCTT&TKCN Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VPTT (QLPCTT).

**TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG**