

Số: /PTDS
V/v vận hành các hồ thủy điện Sông Tranh 2,
Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 4

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- UBND các xã, phường vùng hạ du;
- Công ty Thủy điện Sông Tranh;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi;
- Công ty Thủy điện Sông Bung;
- Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 873/TTg-NN ngày 22/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 23/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về thành lập Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 3934/UBND-PTDS ngày 17/11/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về triển khai thực hiện Công điện số 217/CĐ-TTg ngày 16/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-BCH ngày 09/10/2025 của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Bản tin dự báo mưa lớn phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia- Thu Bồn số 88/VTHNDBML-TRBO ngày 18/11/2025 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ;

Căn cứ Bản tin Lũ khẩn cấp trên sông Vu Gia- Thu Bồn phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia- Thu Bồn số CBL67/QTVHLHC-VGTB ngày 18/11/2025 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ;

Căn cứ mực nước tại các trạm thủy văn: Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn, Câu Lâu lúc 15 giờ 00, ngày 18/11/2025 ($H_{\text{Hội Khách}}$: 14,0m; $H_{\text{Ái Nghĩa}}$: 8,52m; $H_{\text{Nông Sơn}}$: 14,0m; $H_{\text{Câu Lâu}}$: 3,94m);

Căn cứ mực nước các hồ thủy điện lúc 15 giờ 00, ngày 18/11/2025 (Đak Mi 4: 256,84m, Sông Bung 4: 222,38m; A Vương: 377,42m, Sông Tranh 2: 173,57m);

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu:

1. Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung:

a) Tính toán, tổ chức vận hành nhằm hạ thấp dần mực nước các hồ chứa

thủy điện Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 4 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất. Thời gian bắt đầu vận hành khi mực nước tại các trạm thủy văn: Hội Khách, Ái Nghĩa đều thấp hơn mức báo động 2 ($H_{\text{Hội Khách}} < 15,5\text{m}$; $H_{\text{Ái Nghĩa}} < 8,0\text{m}$) và lưu lượng đến hồ đảm bảo theo quy định của Quy trình 1865. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

b) Tính toán, tổ chức vận hành nhằm hạ thấp dần mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất. Thời gian bắt đầu vận hành khi mực nước tại các trạm thủy văn: Nông Sơn, Câu Lâu đều thấp hơn mức báo động 2 ($H_{\text{Nông Sơn}} < 13,0\text{m}$; $H_{\text{Câu Lâu}} < 3,0\text{m}$) và lưu lượng đến hồ đảm bảo theo quy định của Quy trình 1865. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

c) Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Tiếp tục tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, Nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng, thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương liên quan để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

2. UBND các xã, phường vùng hạ du tiếp tục tổ chức thông báo đến người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bên đò, ngầm tràn; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các khu vực sát lở bờ sông để sẵn sàng ứng phó. Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó; nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết khi điều tiết các hồ chứa thủy điện.

Yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung, UBND các xã, phường vùng hạ du triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BCĐ PTDS Quốc gia (b/c);
- UBND thành phố (b/c);
- Lãnh đạo BCH (b/c);
- BCH Quân sự thành phố;
- Các Sở: NN&MT, Công thương, Xây dựng;
- Cục Khí tượng Thủy văn;
- Đài KTTV Trung bộ;
- Các Chủ hồ: Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4;
- Lưu: VT, SNNMT (CCTNNTL_(K, H))

**TL. TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Trương Xuân Tý**