UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN SỰ

Số: 93 /PTDS

V/v vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4A, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 2, A Vương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Chủ các hồ thủy điện Đak Mi 4A, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương.

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 06/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (sau đây gọi tắt là Quy trình 2138);

Căn cứ Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-BCH ngày 09/10/2025 của Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Bản tin số KKLR-05/09h30/DBQG ngày 17/11/2026 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia;

Theo số liệu quan trắc lúc 15 giờ 00, ngày 17/11/2026, mực nước hồ Đak Mi 4A là 257,30 m, hồ Sông Tranh 2 là 173,40 m, hồ Sông Bung 4 là 214,59m, hồ Sông Bung 2 là 579,77m, hồ A Vương là 362,15m; mực nước các trạm thủy văn Thành Mỹ, Ái Nghĩa, Nông Sơn và Câu Lâu đều dưới báo động I;

Thực hiện Công văn số 63/BCĐ-BNNMT ngày 16/11/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới;

Để chủ động ứng phó, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu:

1. Chủ hồ thủy điện Đak Mi 4A và Sông Tranh 2 tính toán, tiếp tục tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thuỷ điện Đak Mi 4A, Sông Tranh 2 về cao trình mực nước, cụ thể như sau: hồ Đak Mi 4A +255m, hồ Sông Tranh 2 +171m **trước 17 giờ 00, ngày 19/11/2026.**

- Thời gian bắt đầu vận hành từ **17 giờ 00, ngày 17/11/2026.**

- Lưu lượng vận hành: Tổng lưu lượng vận hành điều tiết hồ bằng mức lưu lượng nước đến hồ cộng thêm không lớn hơn 200 m^3/s đối với hồ Đak Mi 4A và không lớn hơn 300 m^3/s đối với hồ Sông Tranh 2.

- Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 2138.

2. Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến

theo quy định. Tiếp tục tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, Nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Thường xuyên cập nhật, cung cấp số liệu mưa, dự báo dòng chảy, mực nước và lưu lượng vận hành cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan.

3. Chủ các hồ A Vương, Sông Bung 4 và Sông Bung 2 theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo, lưu lượng đến hồ, mực nước hồ và tình hình hạ du; chủ động tính toán, vận hành đảm bảo theo Điều 9, Điều 10 của Quy trình 2138.

Yêu cầu các Chủ các hồ thủy điện Đak Mi 4A, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ PTDS Quốc gia (b/c);
- BCH PTDS các Bộ: XD, CT, NNMT (b/c);
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- Cục Khí tượng Thủy văn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- UBND thành phố (b/c);
- Lãnh đạo BCH (b/c);
- BCH Quân sự thành phố;
- Các Sở: NNMT, Công thương, Xây dựng;
- Đài KTTV Trung bộ;
- Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia;
- UBND các xã, phường[1];
- Các Chủ hồ thủy điện theo Quyết định số 2138/QĐ-TTg;
- Lưu: VT, SNNMT (CCTNNTL (H))

TL. TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Trương Xuân Tý

[1] Trà Đốc, Trà Tân, Trà My, Lãnh Ngọc, Phước Trà, Quế Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Khâm Đức, Phước Hiệp, Bến Giằng, Thạnh Mỹ, Hà Nha, Vu Gia, Đại Lộc, Thượng Đức, Hà Nha.