

THÔNG BÁO
Về việc vận hành cắt giảm lũ hồ chứa thủy điện Đak Mi 4

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn;

Căn cứ Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Đak Mi 4A được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Căn cứ Quy chế phối hợp thông tin giữa Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi và các xã Khâm Đức, Phước Hiệp, Bến Giằng, Thạnh Mỹ, Hà Nha, Thượng Đức, Đại Lộc, Vu Gia, Phú Thuận được ký kết;

Căn cứ văn bản số: 3910/UBND-PTDS ngày 15/11/2025 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục vận hành các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 4 để tăng cường khả năng giảm lũ cho vùng hạ du;

Tiếp theo Thông báo số 29/TBBCH-ĐAKMI4 lúc 13h30 ngày 16/11/2025 Về việc Tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn hồ chứa thủy điện Đak Mi 4;

Căn cứ tình hình thủy văn hồ chứa thủy điện Đak Mi 4.

Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi kính thông báo việc vận hành hồ chứa Thủy điện Đak Mi 4 theo yêu cầu như sau:

TT	Nội dung	Số liệu			
1	Thông số hiện tại Lúc 14h15 ngày 16/11/2025 (giá trị trung bình từ 13h15 đến 14h15)	Mức nước hồ (m)	$Q_{về}$ (m^3/s)	$Q_{máy}$ (m^3/s)	$Q_{tràn}$ (m^3/s)
		251,06	671,36	106,27	369,19
2	Mục đích vận hành	- Vận hành cắt giảm lũ cho hạ du với $Q_{Tổng xả} < Q_{về}$ ($Q_{Tổng xả} = Q_{Tràn} + Q_{Chạy máy}$); - Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865. - Khi mực nước hồ đạt MNDBT (+258,0m) thì vận hành $Q_{Tổng xả} = Q_{về}$ để duy trì mực nước hồ ở MNDBT; - Vận hành đảm bảo an toàn công trình (nếu có)			
3	Thực hiện lệnh vận hành	- Thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành: 14h30 ngày 16/11/2025; - Lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến: $300 m^3/s$ đến $2.000 m^3/s$.			

Kính đề nghị Quý cấp nhanh chóng triển khai công tác ứng phó thiên tai, lũ, ngập lụt theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền ban hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Trưởng BCH PTDS TP Đà Nẵng;
- Cục Khí tượng Thủy văn;
- Cục quản lý Tài nguyên nước;
- Đài KTTV Trung bộ;
- Các chủ đập thủy điện, thủy lợi trên sông Vu Gia theo quy chế phối hợp;
- BCH PTDS các xã Khâm Đức, Bến Giằng, Thạnh Mỹ, Hà Nha, Thượng Đức, Đại Lộc, Vu Gia, Phú Thuận;
- Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam;
- BCH PCTT: EVN
- Các PB/PX thuộc Công ty;
- Lưu HCNS, BCH PCTT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Bình