

THÔNG BÁO

**Về việc vận hành đảm bảo Mục nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4
không lớn hơn Mục nước trước lũ +257,0m**

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn;

Căn cứ Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Đak Mi 4A được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Căn cứ Quy chế phối hợp thông tin giữa Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi và các xã Khâm Đức, Phước Hiệp, Bến Giằng, Thanh Mỹ, Hà Nha, Thượng Đức, Đại Lộc, Vu Gia, Phú Thuận được ký kết;

Căn cứ Bản tin dự báo mưa lớn phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia - Thu Bồn số 97/VTHNDBML-TRBO ngày 20/11/2025 của Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ (Bản tin cuối cùng về đợt mưa);

Căn cứ văn bản số: 212/PTDS ngày 20/11/2025 của Ban chỉ huy PTDS thành phố Đà Nẵng về việc vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2;

Căn cứ bản tin Dự báo thời tiết, thủy văn hồ chứa Đak Mi 4 số 081HN-DAKMI4/2025/CEFD ngày 20/11/2025 của Trung tâm động lực học Thủy khí Môi trường.

Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi kính thông báo việc vận hành hồ chứa Thủy điện Đak Mi 4 theo yêu cầu như sau:

TT	Nội dung	Số liệu			
1	Thông số hiện tại Lúc 19h00 ngày 20/11/2025 (giá trị trung bình từ 18h00 đến 19h00)	Mức nước hồ (m)	$Q_{về}$ (m ³ /s)	$Q_{máy}$ (m ³ /s)	$Q_{tràn}$ (m ³ /s)
		257,17	435,48	109,32	384,69
2	Mục đích vận hành	- Vận hành đảm bảo Mục nước hồ chứa Đak Mi 4 không lớn hơn cao trình mực nước trước lũ +257,0m theo Công văn số: 212/PTDS ngày 20/11/2025 của Ban chỉ huy PTDS thành phố Đà Nẵng . - Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.			
3	Thực hiện lệnh vận hành	- Thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành: 19h30 ngày 20/11/2025; - Lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến: 50 m³/s đến 500 m³/s.			

Kính đề nghị Quý cấp có thẩm quyền quan tâm, phối hợp.

Nơi nhận:

- Trưởng BCH PTDS TP Đà Nẵng;
- Cục Khí tượng Thủy văn;
- Cục quản lý Tài nguyên nước;
- Đài KTTV Trung bộ;
- Các chủ đập thủy điện, thủy lợi trên sông Vu Gia theo quy chế phối hợp;
- BCH PTDS các xã Khâm Đức, Bến Giằng, Thanh Mỹ, Hà Nha, Thượng Đức, Đại Lộc, Vu Gia, Phú Thuận;
- Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam;
- BCH PCTT: EVN
- Các PB/PX thuộc Công ty;
- Lưu HCNS, BCH PCTT.

Trân trọng.



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Bình**