

THÔNG BÁO

**Về việc vận hành hạ dần Mức nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4
về Mức nước cao nhất trước lũ +255,0m**

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-SCT ngày 16/7/2024 về ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Đak Mi 4A;

Căn cứ Quy chế phối hợp thông tin giữa Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi và các xã Khâm Đức, Bến Giằng, Thạnh Mỹ, Hà Nha, Thượng Đức, Đại Lộc, Vu Gia được ký kết;

Căn cứ bản tin số LULU55/QTVHLHC-VGTB ngày 07/11/2025 của Đài khí tượng thủy văn trung Bộ (Bản tin cuối cùng về đợt lũ);

Căn cứ Công văn số 188/PTDS ngày 07/11/2025 của BCH PTDS thành phố Đà Nẵng về việc vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2;

Căn cứ Mức nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lúc 08h00 ngày 08/11/2025 ở cao trình +5,99m (Dưới mức BĐ I)

Căn cứ tình hình thủy văn hồ chứa thủy điện Đak Mi 4.

Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi kính thông báo việc vận hành hồ chứa Thủy điện Đak Mi 4 theo yêu cầu như sau:

TT	Nội dung	Số liệu			
1	Thông số hiện tại Lúc 08h00 ngày 08/11/2025 (giá trị trung bình từ 07h00 đến 08h00)	Mức nước hồ (m)	$Q_{về}$ (m^3/s)	$Q_{máy}$ (m^3/s)	$Q_{tràn}$ (m^3/s)
		255,55	321,68	108,11	242,34
2	Mục đích vận hành	- Tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn cửa van cung để hạ dần Mức nước hồ về cao trình Mức nước cao nhất trước lũ +255,0m theo quy định của Quy trình 1865. - Khi mực nước hồ đạt cao trình +255,0m thì $Q_{xa} = Q_{về} - Q_{chạy máy}$ để duy trì Mức nước hồ ở cao trình +255,0m. Tiếp tục hạ dần Mức nước hồ thấp hơn cao trình +255,0m khi $Q_{về} < Q_{chạy máy}$ - Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.			
3	Thực hiện lệnh vận hành	- Thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành: 08h30 ngày 08/11/2025. - Lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến: 20 m^3/s đến 500 m^3/s.			

Kính đề nghị Quý cấp có thẩm quyền quan tâm, phối hợp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Trường BCH PTDS TP Đà Nẵng;
- Cục Khí tượng Thủy văn;
- Cục quản lý Tài nguyên nước;
- Đài KTTV Trung bộ;
- Các chủ đập thủy điện, thủy lợi trên sông Vu Gia theo quy chế phối hợp;
- BCH PTDS các xã Khâm Đức, Bến Giằng, Thạnh Mỹ, Hà Nha, Thượng Đức, Đại Lộc, Vu Gia;
- Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam;
- BCH PCTT: EVN
- Các Phòng/Xưởng SX;
- Lưu HCNS, BCH PCTT Công ty.


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Bình